



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 57-11-02, 72-41-36, E-mail:mchs35.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63-А, тел. 56-13-27

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Тотемскому и Бабушкинскому районам

Вологодская область, г. Тотьма пер. Северный д. 6, тел.2-32-29

Г. Тотьма
(место составления акта)

13-00
(время)

27.08.2019
дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 23

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому районам № 23 от 19.07.2019 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", юридический адрес: Вологодская область, Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская д. 21.

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", юридический адрес: Вологодская область, Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская д. 21 ИНН 3518003750

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

" 08 " 08 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3
" 27 " 08 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (-ей) (« 6 » час (-ов))
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: директор Бюджетного учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей",

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

V. M. S.
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: ВРИО начальника ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому районам майор внутренней службы Крюков Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Абанина О.А., Анфалов А.П.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", юридический адрес: Вологодская область, Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская д. 21

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: отсутствует

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

отсутствуют

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Не соблюдаются собственником имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д",	

		"о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР)	
1.1	Не защищено помещение охраны автоматической установкой сигнализацией	Пункт 61 ППР в РФ №390	Руководитель, юридическое лицо, Анфалов Алексей Павлович
2	Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:	Подпункт "л" пункта 461 ППР	Руководитель, юридическое лицо, Анфалов Алексей Павлович
2.1	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Подпункт "л" пункта 461 ППР	Руководитель, юридическое лицо, Анфалов Алексей Павлович
3	Не обеспечена проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	пункт 35 ППР в РФ №390	Руководитель, юридическое лицо, Анфалов Алексей Павлович

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Приказ № 14 от 04.09.2014 г. на 1 листе.
2. Копия инструкции о действии персонала 3 листе.
3. Копия удостоверения о прохождении обучения на 1 листе
4. Копия акта проверки АПС на 4 листах.
5. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности на 3 листах
6. Копия приказа ответственного за ПБ на 1 листе.
7. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности на 10 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ВрИО главного государственного инспектора ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому району майор внутренней службы Крюков Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 27 ” 08 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а):

И.о директора Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Мишурина Елена Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” 08 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

ПРОТОКОЛ № 56

об административном правонарушении

« 27 » августа 2019 г.

г. Тотьма

Я, ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тотемскому и Бабушкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области майор внутренней службы Крюков Владимир Николаевич, руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что:

1. Наименование юридического лица Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

2. Юридический адрес 161300 Вологодская обл. Тотемский район, д. Варницы ул. Воскресенская д. 21

3. Фактический адрес 161300 Вологодская обл. Тотемский район, д. Варницы ул. Воскресенская д. 21

4. Иные сведения о юридическом лице ИНН 3518003750, КПП 351801001, Р/счет № 4060180600093000001, отделение Вологда, г. Вологда.

5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

6. Законный представитель юридического лица: И.О. директора Мишурина Елена Вениаминовна, доверенность №662 от 27.08.2019 года, приказ на исполняющего обязанности №655-к от 05.08.2019 года.

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): _____

(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

27.08.2019 г. в 13 часов 20 минут по адресу д. Варницы ул. Воскресенская д. 21, при проведении плановой проверки соблюдения требований в области пожарной безопасности, юридическим лицом Бюджетным учреждением социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" нарушены требования законодательства в области пожарной безопасности, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

а именно:

1. Не соблюдаются собственником имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР)

1.1 Не защищено помещение охраны автоматической установкой сигнализацией, нарушены требования пункта 61 ППР в РФ №390

2 Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы, нарушены требования подпункта "л" пункта 461 ППР в РФ №390

2.1 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, нарушены требования подпункта "л" пункта 461 ППР в РФ №390

3 Не обеспечена проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа, нарушены требования пункта 35 ППР в РФ №390

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей).

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:



Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
- При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Незавершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица.

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено административное дело:

_____ *В. М. П.*

Объяснения лица (представителя ЮЛ), в отношении которого возбуждено административное дело:

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Административное дело будет рассмотрено « 04 » сентября 2019 г. в 14 час. 15 мин.
по адресу: г. Тотьма пер. Северный, д. 6, 2 этаж, кабинет № 24 (ОНД и ПР).

_____ *В. М. П.*
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Копию протокола об административном правонарушении получил:

27.08.2019г.
(дата)

_____ *В. М. П.*
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Подпись должностного лица, составившего протокол _____ *В. М. П.*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области**

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 57-11-02, 72-41-36, E-mail:mchs35.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 56-13-27

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Тотемскому и Бабушкинскому районам**

Вологодская область, г. Тотьма пер. Северный д. 6, тел.2-32-29

**Предписание № 23/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" "

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому районам № 23 от 19.07.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 08 августа 2019 года по 27 августа 2019 года Крюковым Владимиром Николаевичем ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тотемскому и Бабушкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области проведена плановая проверка объекта защиты – Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Вологодская область, Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская д. 21

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Анфаловым Алексеем Павловичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
----------	---	---	--	--

1	2	3	4	5
1	Не соблюдаются собственником имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР)	09.12.2019	
1.1	Не защищено помещение охраны автоматической установкой сигнализацией	Пункт 61 ППР в РФ №390	09.12.2019	
2	Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:	Подпункт "л" пункта 461 ППР	09.12.2019	
2.1	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Подпункт "л" пункта 461 ППР	09.12.2019	
3	Не обеспечена проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	пункт 35 ППР в РФ №390	09.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

ВрИО начальника ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области майор внутренней службы Крюков Владимир Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




(подпись)

«27» августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о директора Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" Мишурина Елена Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)


(подпись)

«27» августа 2019 г.