



## МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
министерства российской федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
по Вологодской области

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ПО ТОТЕМСКОМУ И БАБУШКИНСКОМУ РАЙОНАМ**  
ул. Северный переулок 6, г. Тотьма, 161300  
тел./факс: (81739) 2-32-29  
E-mail: mchs35@mail.ru  
«телефон доверия» (8172) 72-99-99

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

#### **об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«04» сентября 2019 года  
(дата)

г. Тотьма  
(село, город, район)

Я, ВрИО начальника ОНД и ПР по Тотемскому и Бабушкинскому районам – ВрИО главного  
государственного инспектора Тотемского и Бабушкинского районов по пожарному надзору Крюков В.Н.  
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела, возбужденного 08.02.2019 г. в отношении БУ СО  
ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"  
(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

### **УСТАНОВИЛ**

27.08.2019 г. в 13 часов 20 минут по адресу д. Варницы ул. Воскресенская д. 21, при проведении плановой проверки соблюдения требований в области пожарной безопасности, юридическим лицом Бюджетным учреждением социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" нарушены требования законодательства в области пожарной безопасности, Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

а именно:

1. Не соблюдаются собственником имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР)

1.1 Не защищено помещение охраны автоматической установкой сигнализацией, нарушены требования пункта 61 ППР в РФ №390

2. Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы, нарушены требования подпункта "л" пункта 461 ППР в РФ №390

2.1 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, нарушены требования подпункта "л" пункта 461 ППР в РФ №390



3 Не обеспечена проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа, нарушены требования пункта 35 ППР в РФ №390  
(законодательные и (или) нормативные правовые акты, требования которых нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении административного дела должностным лицом установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, которые отражены в постановлении о привлечении лица, допустившего административное правонарушение к административной ответственности.

В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 04.09.2019 № 56 юридическое лицо признано **ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 20.4 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, И ЕМУ НАЗНАЧЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**

К причинам и условиям, способствовавшим совершению административных правонарушений, выразившихся в нарушении требований пожарной безопасности, относится незнание существующей нормативной правовой базы, содержащей требования пожарной безопасности; отсутствие должного контроля со стороны администрации БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", в компетенцию которых входит соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13, 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

**Вам необходимо:**

Разработать план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с представлением.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотреть данное представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Постановление, предупреждаю об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также за не предоставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

В.Н. Крюков  
(расшифровка подписи)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛ (А)** 1 04.09.19г. Лф - Мещуринская Е. В  
(дата, должность, подпись) ФИО

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



Департамент социальной защиты населения  
Вологодской области.

Бюджетное учреждение социального обслуживания  
для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, Вологодской области  
**«ТОТЕМСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»**  
(БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей»)  
161300, Вологодская область, Тотемский район  
д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21  
Тел. 8 (81739) 2-15-89, факс 2-33-29  
Р/с 40701810200091000219 отд. Вологда  
г. Вологда, БИК 041909001

06.09.2019 № 714  
на № от

**Информация по  
устранению нарушений закона,  
причин и условий им способствующих.**

БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» доводит до вашего сведения, что на основании ПРЕДСТАВЛЕНИЯ от 04.09.2019 г. по устранению нарушений выявленных в ходе проверки, причин и условий им способствующих, приняты следующие меры:

ВрИО начальника ОНД и ПР по  
Тотемскому и Бабушкинскому  
районам – ВрИО главного  
государственного инспектора  
Тотемского и Бабушкинского районов  
по пожарному надзору

В.Н. Крюкову

№	Выявленные нарушения	Принятые меры
1.	Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в срок до 04.09.2019 г. принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им сопутствующих.	Нарушения рассмотрены. По Предписанию №23/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.08. 2019 г. издан приказ в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» от 28.08.2019 № 94 «О принятии мер к устранению выявленных недостатков и нарушений во время проведения проверки».
2.	Не отражены в инструкции о мерах по пожарной безопасности следующие вопросы, нарушены требования подпункта «л» пункта 461 ППР в РФ №390: - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, нарушены требования подпункта «л» пункта 461 ППР в РФ №390.	Утверждены инструкции о мерах по пожарной безопасности с внесенными изменениями о допустимом (предельном) количестве людей – до 50 человек, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, приказ от 27.08. 2019 г. № 23.
3.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа, нарушены требования пункта 35 ППР в РФ № 390.	На дверях эвакуационных выходов учреждения изнутри установлены запоры без ключа для свободного открывания дверей.

К информации прилагается копия приказа «О принятии мер к устранению выявленных недостатков и нарушений во время проведения проверки».

Директор

О.А. Абанина





Департамент социальной защиты населения  
Вологодской области.

Бюджетное учреждение социального обслуживания  
для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, Вологодской области  
**«ТОТЕМСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»**

(БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей»)  
161300, Вологодская область, Тотемский район  
д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21  
Тел. 8 (81739) 2-15-89, факс 2-33-29  
Р/с 40701810200091000219 отд. Вологда  
г. Вологда, БИК 041909001

06.09.2019 № 413  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информация по  
устранению нарушений закона,  
причин и условий им способствующих.**

ВрИО начальника ОНД и ПР по  
Тотемскому и Бабушкинскому  
районам – ВрИО главного  
государственного инспектора  
Тотемского и Бабушкинского районов  
по пожарному надзору

**В.Н. Крюкову**

БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» доводит до вашего сведения, что на основании ПРЕДСТАВЛЕНИЯ от 04.09.2019 г. по устранению нарушений выявленных в ходе проверки, причин и условий им способствующих, приняты следующие меры:

- внесены изменения в инструкции о мерах по пожарной безопасности о допустимом (предельном) количестве людей – до 50 человек, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, а именно в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;
- на дверях эвакуационных выходов учреждения изнутри установлены запоры без ключа для свободного открывания дверей.

Директор



О.А. Абанина